



**POTVRDA O NOSTRIFIKACIJI TIPSkih ISPITIVANJA**  
**NOSTRIFICATION CERTIFICATE ON TYPE TEST**

NC-0909/21

Datum Date	20.5.2021.	Omot spisa File number	8/111/21.IND
Naručitelj Customer	ETI Elektroelement d.o.o. Obrezija 5 SI-1411 Izlake, Slovenija		
Predmet nostrifikacije Notification object	Podnožje za niskonaponske visokoučinske osigurače 690 V, 250 A frekvencije 45-62 Hz veličine 1, 1-polne i 3-polne izvedbe sa keramičkim podnožjem tip PK1 i PK1/3 i umjetne mase tip PT1 i PT1/3.		
Proizvođač Manufacturer	ETI Elektroelement d.o.o. Obrezija 5 SI-1411 Izlake, Slovenija		
Način ispitivanja Test method	HRN EN 60269-1/2007+A1/2009+A2/2014 IEC 60269-2/2013 (Ed.5), HD 60269-2/2013		
Prema Izvještaju o nostrifikaciji br. According to Notification Report No.	NR-0909/21 od 20.5.2021.		
Zaključak Conclusion	Podnožje za niskonaponske visokoučinske osigurače 690 V, 250 A frekvencije 45-62 Hz veličine 1, 1-polne i 3-polne izvedbe sa keramičkim podnožjem tip PK1 i PK1/3 i umjetne mase tip PT1 i PT1/3 zadovoljava provedena tipska ispitivanja prema navedenim normama		
Potvrda vrijedi do Certificate is valid till	Promjene materijala ili konstrukcije, a najdulje 3 godine.		
Napomena Note	Ranije izdana potvrda NC-0827/18 IE-Zagreb prestaje važiti.		

Za sukladnost bilo kojeg proizvoda tipski označenog  
kao i ispitani uzorak odgovoran je proizvođač.

The responsibility for conformity of any product having  
the same designation with that tested rests with the  
manufacturer.

Po ovlaštenju direktora IE  
By the authority of the General Manager

INSTITUT ZA  
ELEKTROPRIVREDU d.d.  
Zagreb

dr. sc. Milutin Pavlica, dipl. ing. el.